

# 試験結果報告書

1. 試験項目 機械的性質試験
2. 試験月日 平成21年3月9日
3. 試験場所 (株)東京ネジ製作所 埼玉工場 検査室
4. 適用規格
5. 使用機器  アムスラー試験機 1000kN No.20235  
 硬さ試験 ロックウェル式 ARK形 24283

## 試験結果

変位量(mm)

品名	荷重kN	No.1	No.2	No.3	平均
サポートアシスト	2.0	5.0	1.8	1.3	2.7
	4.0	6.0	3.0	3.2	4.1
	6.0	7.0	5.0	5.2	5.7
	8.0	15.0	11.5	10.0	12.2
記事					

有限会社 トーク精工

〒334-0076

埼玉県川口市本蓮1-3-10

TEL:048-283-0283

FAX:048-283-0358

